



Urząd Miejski w Łebie

84-360 Łeba, ul. Kościuszki 90, tel. +48 59 866 15 10, fax: +48 59 866 13 37
sekretariat@leba.eu, burmistrz@leba.eu, www.lebabip.pl, www.leba.eu

Łeba, dnia 15 kwietnia 2021 r.

RI.7011.20.2021.MJ

Pan
Arkadiusz Puchacz
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łebie
w/m

Dotyczy: zapytania z dnia 12.04.2021r

W odpowiedzi na zapytanie zgłoszone dnia 12.04.2021r. przez Panią Radną Beatę Smorawską, o treści: „Czy możliwe jest aby na budynku lub w okolicy OSP, Policji i punktu medycznego (nowego) umiejscowiono lądowisko dla helikoptera L.P.R. Wiadomo, że najczęściej karetka L.P.R. ląduje na skrzyżowaniu ulic 10 Marca i Zawiszy Czarnej przy punkcie medycznym. Jest to niezbyt bezpieczne, jednakże wskazane z powodu konieczności opieki nad chorym aż do przejęcia go przez ratowników z Pogotowia Lotniczego. Lądowisko przed Łebą nie spełnia takiej funkcji” informuję, że w chwili obecnej nie ma możliwości wykonania heliportu na dachu budynku nowego OSP. Projektując heliport na dachu do rozwiązania pozostają następujące aspekty: odprowadzenie wody deszczowej (która zawiera resztki paliwa i smarów), zabezpieczenie budynku przed hałasem, podmuchami i wibracjami od wirników czy dziennym i nocnym oznakowaniem lotniska. Kwestią problematyczną w tym przypadku jest również wysokość budynku. Prawdłowo oznakowane lądowisko powinno znajdować się na właściwej wysokości, tj. do lokalizacji lądowisk wybiera się budynki wysokie. Do spełnienia pozostają jeszcze setki warunków narzuconych przez prawo lotnicze i budowlane oraz ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Spełnienie wszystkich koniecznych warunków do budowy heliportu pociągnęłoby ogromne koszty dla Gminy oraz spowodowałoby odwołanie inwestycji w czasie i prawdopodobnie niedotrzymania warunków udzielonego dofinansowania.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Andrzej Strzechmiński